

オープンビッド（物品）

仕 様 書									
品 名	UPS交換用バッテリー								
数 量	8個（内訳は以下のとおり）								
納 品 期 限	令和6年6月30日								
納 品 場 所	伊勢市楠部町3038番地 市立伊勢総合病院医療事務課								
規格 明細	メーカ（製造会社）及び 品番等の銘柄指定	有 無	メーカー及び型番、数量						
		有	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">シュナイダー・エレクトリック</td> <td style="width: 40%;">APCRBC88J</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">2個</td> </tr> <tr> <td>シュナイダー・エレクトリック</td> <td>APCRBC133J</td> <td style="text-align: right;">6個</td> </tr> </table>	シュナイダー・エレクトリック	APCRBC88J	2個	シュナイダー・エレクトリック	APCRBC133J	6個
		シュナイダー・エレクトリック	APCRBC88J	2個					
	シュナイダー・エレクトリック	APCRBC133J	6個						
無									
保証	メーカー標準保証								
その他（特記事項）	<ul style="list-style-type: none"> ・開梱、設置及び設定作業は不要とする。 ・交換作業は病院側にて後日行う。その際に発生した交換後の使用済UPSバッテリーの回収及び処分は当該購入費用に含まれるものとする。なお、回収日については、市立伊勢総合病院 医療事務課 電算システム係と調整を行うものとする。 								
発注課 および 問い合わせ先	課 名	市立伊勢総合病院 医療事務課 電算システム係							
	担当者	喜多 啓泰							
	電 話	0596-23-5111（内線2020）							
そ の 他									